

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 4

Территориальный отдел № 29

ул. Вилора Трифонова, д. 1,
г. Красногорск, Московская область, 143409

тел. 8(498)568-55-95
факс: 8(495)563-17-20

21.11.2012г. № А-29/565исх. _____
На № _____ от _____

На Ваше обращение по вопросу затопления водами атмосферных осадков дворовой территории дома №19 по Красногорскому бульвару г. Красногорска, сообщая.

С выездом на место 20 ноября 2012 года зафиксировано отсутствие подтопления на указанной территории.

Однако, факты, указанные в Вашем обращении, соответствуют действительности.


Обозначенный участок микрорайона «Павшинская пойма» не оборудован действующей ливнёвой канализацией в полном объёме. Подземные коммуникации проложены, но очистные сооружения не сданы в эксплуатацию и в настоящее время не функционируют. Подводящие коллекторы ливнёвой канализации не проходимы для сточных вод.

Данный вопрос стоит на контроле в комиссии по приёму-передаче в муниципальную собственность ГП Красногорск объектов инженерной инфраструктуры мкр. «Павшинская пойма» г. Красногорска. Дополнительно информирую, что ранее, Протоколом совещания от 6 ноября 2012 года зафиксировано решение комиссии:

1. о проведении работ «СУ-155» по очистке подводящих коллекторов ливневой канализации в срок до 20.11.2012;

2. о принятии срочных мер по откачке ливневых стоков из подвальных помещений жилых домов и мест подтоплений у д. 19 по Красногорскому бульвару в срок до 13.11.2012.

Начальник территориального отдела № 29 –
старший государственный административно-
технический инспектор Московской области



С.Г. Бизяев